



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA COMBA DÃO

EDITAL

----- Eng.º João António de Sousa Pais Lourenço, Presidente da Câmara Municipal de Santa Comba Dão: -----

----- Nos termos do art. 17º do D.L 306/2007 de 27 de Agosto manda publicar o presente Relatório Resumo Trimestral – 2º Trimestre/2011 das análises efectuadas à água de consumo humano: -----



RELATÓRIO RESUMO TRIMESTRAL

Entidade Gestora: Águas do Planalto, S.A.
Concelho: Santa Comba Dão
Zona de Abastecimento: Área de Concessão do Concelho de Santa Comba Dão
Amostra: Água para Consumo Humano **Sistema:** Paúl

Período 2º Trimestre
Ano 2011

Controlo	Parâmetro	Unidade	VP	Nº Análises		Valor		Cumprimento	
				Previstas	Realizadas	Ínimo	Máximo	Frequência	VP
ROTINA I	Bactérias coliformes	N/100 mL	0	27	27	= 0	= 0	100,00%	100,00%
	Escherichia coli (E. coli)	Número/100 mL	0	27	27	= 0	= 0	100,00%	100,00%
	Desinfectante residual	mg/L	-	27	27	= 0,15	= 0,52	100,00%	-
ROTINA II	Bactérias coliformes	N/100 mL	0	7	7	= 0	= 0	100,00%	100,00%
	Escherichia coli (E. coli)	Número/100 mL	0	7	7	= 0	= 0	100,00%	100,00%
	Desinfectante residual	mg/L	-	7	7	= 0,20	= 0,41	100,00%	-
	Alumínio	ug/L	200	7	7	= 14	= 105	100,00%	100,00%
	Amónio	mg/L	0,5	7	7	< 0,10	< 0,10	100,00%	100,00%
	Cheiro a 25°C	Factor de diluição	3	7	7	= 1	= 1	100,00%	100,00%
	Clostridium perfringens	N/100 mL	0	7	7	= 0	= 0	100,00%	100,00%
	Condutividade	uS/cm	2500	7	7	= 106	= 127	100,00%	100,00%
	Cor	mg/L PtCo	20	7	7	< 6	< 6	100,00%	100,00%
	Manganês	ug/L	50	7	7	< 10	= 10	100,00%	100,00%
	Nitratos	mg/L	50	7	7	< 2,2	< 11	100,00%	100,00%
	Número de colónias a 22 °C	N/mL	SAA	7	7	= 0	= 2	100,00%	-
	Número de colónias a 37 °C	N/mL	SAA	7	7	= 0	= 2	100,00%	-
	Oxidabilidade	mg/L O2	5	7	7	< 2,0	= 2,0	100,00%	100,00%
	pH	Unidades de pH	>6,5<9	7	7	= 7,0	= 7,4	100,00%	100,00%
	Sabor a 25°C	Factor de diluição	3	7	7	= 1	= 1	100,00%	100,00%
	Turvação	UNT	4	7	7	< 0,80	< 0,80	100,00%	100,00%
	Cimoxanil	ug/L	0,10	1	1	< 0,05	< 0,05	100,00%	100,00%

Legenda: SAA - Sem Alteração Anormal, VP - Valor Paramétrico definido pela legislação em vigor

Nota: Pode Consultar o detalhe das análises realizadas, nos nossos escritórios, sitos em Estação de Tratamento de Água, Mosteiro de Fraguas, 3460-304 Tondela

Para conhecimento geral se publica o presente Edital e outros de igual teor, que serão afixados nos lugares de estilo. -----

Paços do Município de Santa Comba Dão, em 26 de Agosto de 2011

O Presidente da Câmara

(Eng.º João António de Sousa Pais Lourenço)